

Denominació	Nivell de tensió (kV)	UTM X	UTM Y	Capacitat d'accés (MW)					
				Disponibile	Ocupada	Admesa i no resolta			
						Solar	Eòlica	Hidràulica	Altres Tecnologies
SEOLO_18	25	457956,0	4671023,5	7,43	0	0	0	0	0
SEOLO_22	25			5,76	0	0	0	0	0
SEOLO_24	25			7,43	0	0	0	0	0
SEOLO_26	25			5,18	0	0	0	0	0
SEOLO_28	25			7,43	0	0	0	0	0
SEOLO_30	25			5,18	0	0	0	0	0
SEOLO_46	25			5,76	0	0	0	0	0
SEOLO_48	25			9,70	0	0	0	0	0
SEOLO_50	25			9,70	0	0	0	0	0
SEOLO_52	25			9,52	0	0	0	0	0
SEOLO_58	25			8,26	1,44	0	0	0	0
SEOLO_60	25			9,70	0	0	0	0	0
SEOLO_62	25			9,52	0	0	0	0	0
SEOLO_64	25			7,43	0	0	0	0	0
SESER_2	25	478365,8	4669861,3	5,17	0	4,35	0	0	0
SESER_4	25			6,74	0	1,95	0	0	0
SESER_6	25			6,74	0	0	0	0	0
SESER_8	25			5,06	4,46	0	0	0	0
SESER_10	25			5,18	0	0	0	0	0
SESER_20	25			6,74	0	0	0	0	0
SESER_22	25			6,74	0	0	0	0	0
SEPOL_8	25	466028,3	4674236,8	4,20	5,315	0	0	0	0
SEPOL_10	25			7,43	0	0	0	0	0
SEPOL_18	25			7,43	0	0,45	0	0	0
SEPOL_20	25			5,47	0	4,05	0	0	0
SEPOL_22	25			6,81	0,616	0	0	0	0
SEPOL_30	25			4,87	0,315	0	0	0	0
SEPOL_32	25			7,43	0	0	0	0	0
SEPOL_34	25			7,60	0	1,92	0	0	0
SEPOL_38	25			7,43	0	0	0	0	0
SEPOL_40	25			4,52	5	0	0	0	0

Les capacitats publicades són calculades a capçalera de subestació tal i com s'indica en el RD 1183/2020, però el valor de les capacitats és merament informatiu. Així doncs, s'ha de generar un estudi específic per atendre cada sol·licitud individualment.