

				Capacitat d'accés (MW)					
Denominació	Nivell de tensió (kV)	UTM X	UTM Y	Disponible	Ocupada	Admesa i no resolta			
						Solar	Eòlica	Hidràulica	Altres Tecnologies
SEOLO_18	25	457956,0	4671023,5	0,00	0	0	0	0	0
SEOLO_22	25			0,00	0	0	0	0	0
SEOLO_24	25			0,00	0	0	0	0	0
SEOLO_26	25			0,00	0	0	0	0	0
SEOLO_28	25			0,00	0	0	0	0	0
SEOLO_30	25			0,00	0	0	0	0	0
SEOLO_46	25			0,00	0	0	0	0	0
SEOLO_48	25			0,00	0	0	0	0	0
SEOLO_50	25			0,00	0	0	0	0	0
SEOLO_52	25			0,00	0	0	0	0	0
SEOLO_58	25			0,00	1,44	0	0	0	0
SEOLO_60	25			0,00	0	0	0	0	0
SEOLO_62	25			0,00	0	0	0	0	0
SEOLO_64	25			0,00	0	0	0	0	0
SESER_2	25	478365,8	4669861,3	0,00	0	4,35	0	0	0
SESER_4	25			0,00	0	1,95	0	0	0
SESER_6	25			0,00	0	0	0	0	0
SESER_8	25			0,00	4,46	0	0	0	0
SESER_10	25			0,00	0	0	0	0	0
SESER_20	25			0,00	0	0	0	0	0
SESER_22	25			0,00	0	0	0	0	0
SEPOL_8	25	466028,3	4674236,8	0,00	5,315	0	0	0	0
SEPOL_10	25			0,00	0	0	0	0	0
SEPOL_18	25			0,00	0	0,45	0	0	0
SEPOL_20	25			0,00	0	4,05	0	0	0
SEPOL_22	25			0,00	0,616	0	0	0	0
SEPOL_30	25			0,00	0,315	0	0	0	0
SEPOL_32	25			0,00	0	0	0	0	0
SEPOL_34	25			0,00	0	0	0	0	0
SEPOL_38	25			0,00	0	0	0	0	0
SEPOL_40	25			0,00	5	0	0	0	0

Les capacitats publicades són calculades a capçalera de subestació tal i com s'indica en el RD 1183/2020, però el valor de les capacitats és merament informatiu. Així doncs, s'ha de generar un estudi específic per atendre cada sol·licitud individualment.