

					Capacitat d'accés (MW)							
Subestació	Denominació	Nivell de tensió (kV)	UTM X	UTM Y	Disponible	Ocupada	Admesa i no resolta				Nus d'Afecció Majoritària a XdT	Comentaris
							Solar	Eòlica	Hidràulica	Altres Tecnologies		
OLOT	SEOLO	25	457956,0	4671023,5	23,56	11,44	0	0	0	0	BESCANO 400	1, 3
SERINYÀ	SESER	25	478365,8	4669861,3	6,74	4,46	6,30	0	0	0	SANTA LLOGAIA 400	1, 3
POLIGER	SEPOL	25	466028,3	4674236,8	17,334	11,246	6,42	0	0	0	VIC 400	1

Les capacitats publicades són calculades a capçalera de subestació tal i com s'indica en el RD 1183/2020, però el valor de les capacitats és merament informatiu. Així doncs, s'ha de generar un estudi específic per atendre cada sol·licitud individualment.

Comentaris específics sobre els nusos:

- (1) Valor subjecte a anàlisi conjunt de xarxa amb altres gestors de la xarxa de distribució limítrofs
- (2) Capacitat que podria no estar disponible en la seva totalitat, en funció de l'explotació de les seves barres. A determinar en estudi individual
- (3) Subestació amb espai insuficient o possibles restriccions per a la seva ampliació. Dificultat per a la connexió d'una nova posició o amb cost molt elevat